

东山县卫健局2025年第四季度火灾隐患排查整治情况

序号	单位名称	存在主要问题和隐患	等级		重大等级说明及目前采取的措施	企业整改责任人	计划完成时限	整改监督部门	整改监督责任人	整改销号情况	未销号情况及处置措施	备注
			重大	一般								
1	东山县医院	1. 住院部十一层标本间门口疏散灯故障需更换		✓		黄思伟	10.20	保卫科	李庭金	10.18已整改		
2		2. 住院部6楼上7楼楼梯转折处疏散灯故障需更换		✓			10.20	保卫科	李庭金	10.18已整改		
3		3. 住院部9楼上10楼疏散灯故障需更换		✓			10.20	保卫科	李庭金	10.18已整改		
4		4. 住院部西侧7楼上8楼转折疏散灯故障需更换		✓			10.20	保卫科	李庭金	10.18已整改		
5		5. 病房楼9层污梯前室应急灯故障需更换		✓			10.20	保卫科	李庭金	10.18已整改		
6		6. 医技楼1楼走道手报按钮102故障需更换		✓			10.20	保卫科	李庭金	10.18已整改		
7		7. 住院部7楼东侧疏散灯故障更换		✓			10.20	总务科	李庭金	10.18已整改		
8		8. 病房楼靠消控室地下室疏散灯故障需更换		✓			10.20	总务科	李庭金	10.18已整改		
9		9. 门诊二楼骨科疏散灯故障需更换		✓			10.20	总务科	李庭金	10.18已整改		
10		10. 保卫科三楼楼梯转台疏散灯故障需更换		✓			10.20	总务科	李庭金	10.18已整改		
11		11. 发电机门口气体主机备用电池故障需更换		✓			10.20	总务科	李庭金	10.18已整改		
12		12. 门诊1楼CT室门口气体主机备电故障需更换		✓			10.20	总务科	李庭金	10.18已整改		
13		13. 门诊1楼CT室门口气体主机备电故障需更换		✓			10.20	总务科	李庭金	10.18已整改		
14		14. 食堂操作间消防出口指示灯故障		✓			10.20	总务科	李庭金	10.18已整改		
15		15. 消控室门口灭火器已过期需更换		✓			10.20	总务科	李庭金	10.18已整改		



16		16. 发电机房侧消防栓箱内缺失消防设施检查记录表		✓		10.20	总务科	李庭金	10.18 已整改		
17	东山县中医院	1. 内窥镜前(2楼)防火墙手动控制器故障需维修		✓		10.20	保卫科	陈清山	10.18 已整改		
18		2. 医技楼三层男更衣室48号烟感故障需更换		✓		10.20	保卫科	陈清山	10.18 已整改		
19		3. 门诊楼一层办公室59号烟感故障需更换		✓		10.20	保卫科	陈清山	10.18 已整改		
20	东山县妇幼保健院	1. 六楼楼梯门口指示标识损坏需更换		✓		10.10	总务科	谢晓阳	10.8 已整改		
21		2. 配电室个别灭火器巡查记录不及时		✓		10.10	总务科	谢晓阳	10.8 已整改		
22	西埔社区卫生服务中心	1. 个别科室酒精领取量一次性过多, 不便管理。		✓		9.28	办公室	王淑榕	立查立改		
23	东山县康美卫生院	1. 药房内墙一处线路未套管		✓		9.28	办公室	张居闽	9.28 已整改		
24		2. 酒精柜未及时张贴警示标识		✓		9.28	办公室	张居闽	9.28 已整改		
25	樟塘卫生院	1. 二楼护士站门口灭火器巡查不及时		✓		9.28	办公室	林文珊	9.28 已整改		
26		2. 一楼安全出口指示标识损坏		✓		9.28	办公室	林文珊	9.28 已整改		
27	东山县前楼卫生院	1. 办公楼一楼楼道安全出口指示灯损坏		✓		9.28	办公室	吴闽昌	9.28 已整改		
28	康庄医院	1. 食堂安全出口指示标识损坏需更换		✓		10.8	总务科	朱细敏	10.8 已整改		
29	东山福厦眼科医院	1. 手术室未放置灭火器。		✓		9.28	办公室	黄玉丹	9.28 已整改		
30	东山县医院	1. 氧气站设计规划不合理, 未划分空瓶存放区, 存放易燃杂物, 内部设置值班人员生活区	✓			11.20	保卫科	李庭金	11.14 已整改		
31		2. 住院部十一层走道疏散灯损坏		✓		11.20	保卫科	李庭金	11.18 已整改		
32		3. 住院部9楼走道疏散灯故障需更换		✓		11.20	保卫科	李庭金	11.18 已整改		
33		4. 住院部医务梯应急灯故障		✓		11.20	保卫科	李庭金	11.18 已整改		

34		5. 住院部西侧7楼上8楼转折疏散灯故障		✓		11.20	保卫科	李庭金	11.18 已整改		
35		6. 门诊一楼走道声光故障更换		✓		11.20	保卫科	李庭金	11.18 已整改		
36	东山县中医院	1. 医技楼三层男更衣室48号烟感故障		✓		蔡火吉	保卫科	陈清山	11.20 已整改		
37		2. 门诊楼一层办公室59号烟感故障		✓					11.20 已整改		
38		3. 排水渠挡板破损		✓					11.20 已整改		
39	东山县医院	1. 地下室过道水流指示器模块144号、146号故障		✓		黄思伟	保卫科	李庭金	12.20 已整改		
40		地下室水泵房压力开关模块故障更换		✓					12.20 已整改		
41		2. 水泵房信号蝶阀模块209号故障		✓					12.20 已整改		
42		3. 住院部2楼走道168声光故障		✓					12.20 已整改		
43		4. 住院部5楼楼梯口防火门闭门器脱落		✓					12.20 已整改		
44		5. 住院部7楼楼梯口防火门闭门器脱落		✓					12.20 已整改		
45		6. 住院部9上10层楼梯疏散指示灯		✓					12.20 已整改		
46	7. 门诊楼九号梯开门到位，不减速，层门弹簧张力不够		✓		12.20	总务科	林旭华	12.18 已整改			
47	东山县中医院	1. 停车区发现电动四轮车违规充电		✓		蔡火吉	保卫科	陈清山	立即整改		
48		2. 地下室配电箱保险丝需更换		✓					12.20	保卫科	陈清山